

№ MP6/125/01.2/843 от 11.08.2016г.
На 132 от 19.07.2016г.

О предоставлении информации

Генеральному директору
ООО «Авис»
А.А. Остапенко

Уважаемый Алексей Александрович!

В ответ на Ваше письмо № 132 от 19.07.2016 г. сообщая Вам, что:

- замечаний к внешнему состоянию, упаковке, наличию эксплуатационной документации к ПЗУ-6-10кВ-line и ПЗУ-6-10кВ-corner не выявлено;
- при монтаже птицезащитных устройств у персонала вопросов и затруднений не возникло;
- по данным ежедневного мониторинга специалистами ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» под участком ВЛ с установленными ПЗУ Вашего производства погибших птиц нет;
- на настоящий момент срок эксплуатации птицезащитных устройств ПЗУ-6-10кВ-line и ПЗУ-6-10кВ-corner недостаточен для полноценной оценки их качества и эксплуатационных характеристик.

О случаях брака и обнаруженных в процессе эксплуатации дефектах птицезащитных устройств производства ООО «Авис» Вам будет сообщено дополнительно.

Заместитель директора –
главный инженер

М.В. Кузьмин

Исп. А.А. Лобач
(3532) 98-46-27