

03.10.2016

№ МР2/7/0120-28/ 5750

На _____

от _____

Отзыв об эксплуатации птиц
защитных устройств

Генеральному директору ООО «Авис»
А.А. Остапенко

445000. Самарская обл., г. Тольятти,
Ул. Индустриальная, д.9, ком.7

Уважаемый Алексей Александрович!

В рамках договора № 242 от 08.04. 2016 г. между филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (далее-филиал) и ООО «Авис» «О проведении опытно-промышленной эксплуатации птиц защитных устройств» на ВЛ-10 кВ (ф.146-06) в июле месяце 2016 г. смонтировано 45 шт. ПЗУ6-10 кВ-line, 3 шт. ПЗУ 6-10 кВ- cornet и 1 комплект ПЗУ-ds. Следует отметить, что монтаж данных устройств отличается простотой и технологичностью. В процессе эксплуатации на участке ВЛ-10 кВ (ф.146-06), расположенном на пути миграции перелетных птиц (аисты, скопы и др.) гибели и травматизма не наблюдалось.

Заместитель директора –
Главный инженер филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Псковэнерго»



А.А. Кузьмин