



ПАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»**
(ООО «Газпром добыча Уренгой»)

**ФИЛИАЛ
ГАЗПРОМЫСЛОВЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РАЗРАБОТКЕ АЧИМОВСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ**

Советский мкр., дом 5, корпус 5, г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629303
Тел.: (3494) 99-68-06, ф.99-68-05
e-mail: gpuprao@gd-urengoy.gazprom.ru

26.04.2016

№ *Ф.33 - 1066*

на № 27

от 22.03.2016

Отзыв о применении ПЗУ

Генеральному директору
ООО «Авис»

А.А. Остапенко

Уважаемый Алексей Александрович!

Настоящим подтверждаю, что в период с 22.03.2016 по 25.04.2016 года филиалом ООО «Газпром добыча Уренгой» Газопромислое управление по разработке ачимовских отложений проведена опытная эксплуатация образцов птицевозащитных устройства ПЗУ-GP-d46 производства ООО «Авис» город Тольятти (далее – ПЗУ), на воздушной линии электропередач с изоляторами типа ЛК.

По опыту монтажа и эксплуатации указанного оборудования сообщая следующее:

за счет простоты сборки изделия и высокой скорости монтажа при использовании оригинальных фиксаторов, значительно снижается время простоя линий электропередач при выполнении работ;


геометрические размеры устройства обеспечивают возможность использования с длинно-искровыми разрядниками РДИП-10 без нарушения нормативного искрового промежутка;

конструкция ПЗУ позволяет осуществлять низовой осмотр изоляторов и арматуры линии;

случаев разрушения устройств воздействием ветровых и гололедных нагрузок на элементы за время эксплуатации не отмечено.

В целом замечаний по эксплуатационной надежности изделий не выявлено.

И.о. начальника управления


Р.С. Дубницкий